

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-127

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于南部大棚工程质量事宜
通知内容： 2025 年 03 月 13 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目南部大棚存在以下问题： 1、逆变器接地焊渣未清理、未做防腐粉刷沥青漆，且接地极埋深不足，不符合设计及规范要求。 2、个别大棚直流侧组串无号码管。 针对上述问题，现要求总包单位限期 3 日内进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将按规定给予经济考核,出现的一切后果自负。 附照片
项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：_____ 日 期：2025.03.13

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



山西太原市清徐区小店
区尖草坪区40万千瓦
屋顶分布式光伏发电项
目

施工区域: 南部
施工内容: 直流侧施工
拍摄时间: 2025.03.13 16:32
天气: 浮尘 17℃
地点: 清徐县·南部村

今日水印
相机 真实时间
防伪 CNP6XYRA9EN3WU



山西太原市清徐区小店
区尖草坪区40万千瓦
屋顶分布式光伏发电项
目

施工区域: 南部
施工内容: 直流侧施工
拍摄时间: 2025.03.13 16:44
天气: 浮尘 18℃
地点: 清徐县·南大街

今日水印
相机 真实时间
防伪 PY4KXMEDXKTGR