

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-129

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于龙家营大棚工程质量事宜
通知内容： 2025 年 03 月 28 日监理人员巡视检查龙家营大棚施工现场时，发现逆变器和汇流箱等设备交流电缆两端的钢铠层未做接地线、未连接到接地端子上，不符合图纸相关要求，此问题之前也向施工单位要求过，但一直未能按要求施工，现再次强调，必须按图纸要求施工。 针对上述问题，现要求总包单位限期 3 日内进行整改，待整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将按规定给予经济考核，一切后果你单位自负！ 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师 日 期：2025.03.28 

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

