

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-132

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于罗家庄大棚电缆保护管敷设质量事宜

通知内容：

2025 年 04 月 16 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目罗家庄大棚施工区域，穿低压交流电缆的电缆保护管敷设施工过程中，存在电缆保护管敷设弯曲、不顺直等问题，之前也屡次提醒，但未进行有效改善。其二，电缆保护管未使用不锈钢扎带进行捆扎固定，不符合设计及规范要求。

针对上述问题，现要求总包单位立即进行整改，整改完成后及时通知监理项目部进行复查。务必严格按照电气安装工程施工规范要求施工，加强施工过程中的质量管控，杜绝此类问题再次发生。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2025.04.16



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

