

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-135

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于鸿鑫渔场工程质量事宜

通知内容：

2025 年 04 月 22 日监理人员巡视检查鸿鑫渔场施工现场时，发现桩基接头长期暴露在空气中或处于潮湿环境，发生锈蚀。铁锈会逐渐侵蚀钢材，使钢材的截面积减小，强度降低，进而影响桩基的承载能力，缩短其使用寿命。导致桩基接头处的表面不平整，在连接时无法紧密贴合，影响接头的连接强度和稳定性。如果接头处的锈迹未得到处理，还可能在使用过程中继续扩展，导致连接松动，降低整个桩基结构的可靠性。

针对上述问题，现要求总包单位尽快与设计单位进行沟通，限 7 日内出具防腐施工图纸，尽快完成桩基接头防腐工作。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



导航/验真



山西省太原市小店区、小店区、清徐县
40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

施工区域: 鱼池

施工内容: 巡检

监理责任人: 黎建光

拍摄时间: 2025.04.22 星期二 10:29

海拔: 737.8米

建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 WN2192TMCMEHU