



监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：XBGF-DDJL-ZH-006

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于本项目开工资料报验、材料送检、工序报验等相关事宜

内容：

本项目开工至今，你单位仍未落实下列相关事宜：

- 1、开工报审资料、施工资料、进场材料等均未向监理部报验；
- 2、材料进场需送检材料未及时送检且私自使用于本工程中；（如：钢材、防水涂料、电缆等）
- 3、施工现场各工序完成未及时向监理部报验。

上述问题我监理部多次以口头形式督促，但至今仍未落实。现我监理部要求你单位予3个工作日内完善上述相关事宜并以《监理通知回复单》的形式回复。

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.07.29



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建