

通知单

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-TZD-001

致：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司：（总包项目部）

事由：关于地梁质量问题

内容：监理于 2023 年 7 月 31 日上午在二联厂房屋顶检查组件支架安装质量，发现大部分地梁未打满胶现象。

关于以上问题影响到组件安装牢靠牢固性，存在质量安全隐患。望总包单位监督整改。整改完成后报监理复查。（限三日内整改完成，此通知单需回复）

附图片：



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2023 年 7 月 31 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建