

安全施工问题通知单

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号ZHJL-NBHD-TZD-001

致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部

抄送：杭州杭阳新能源开发有限公司

事由：关于施工现场安全问题事宜

内容：监理现场巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场巡视发现2号楼直爬梯松动严重，存在安全隐患。

2、现场巡视发现1号楼施工人员未带安全帽且在女儿墙附近工作，安全意识薄弱应对施工人员进行安全教育。

3、光伏施工区域临边女儿墙高度与屋面平行，应安装防护围栏。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构（章）

总监理工程师（签字）：姜九月

日期：2023.8.15

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。