

监 理 通 知 单

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号ZHJL-NBHD-TZD-003

致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部

抄送：杭州杭阳新能源开发有限公司

事由：关于现场施工安全问题

内容：今日我方现场巡视，临边护栏安装人员部分未佩戴安全帽及安全带存在较大安全隐患，要求施工单位加强现场安全管理立即整改，后续出现类似问题我方将进行经济考核，目前组件安装中做好现场组件插头防护措施防止人员触电。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2023.9.16

宁波韩电电器有限公司
5.99MW分布式光伏发电项目
监理项目部

杨晓光

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。