

监 理 通 知 单

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号ZHJL-NBHD-TZD-002

致：浙江阳明电力建设有限公司施工项目部
抄送：杭州杭阳新能源开发有限公司

事由：关于现场施工质量问题

内容：现场走道板支架及护栏角铁部分镀锌层偏低，隐蔽工程提前报验合格后进入后续工序，图纸变更及时报设计、建设、监理单位同意后方可执行，请施工方接到通知后组织施工人员进行技术交底，严格按照图纸要求施工，保证施工质量。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：松晓峰

日期：2022.07.10



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。