

监理工程师通知单（安全）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-TZD-002

致：上海电力建设有限公司永靖县“十四五”光伏发电项目经理部

事由：施工生活区临时用电不符合要求及应急帐篷未配备、急救箱等事项。

内容：根据我方在施工生活区检查中发现的问题，现向你方发出监理工程师通知单，具体内容如下：

一、施工生活区临时用电不符合要求

在最近的施工现场检查中，我们发现施工生活区的临时用电存在不符合要求的情况。具体表现为电线乱拉乱接，存在较大的安全隐患。这不仅威胁到了施工人员的生命安全，还可能造成设备损坏和财产损失。

二、应急帐篷未配置灭火器、急救箱

在施工现场的应急帐篷内，并未发现配置灭火器、急救箱等必要的应急设备。这种配置不符合施工现场的应急要求，无法在突发情况下及时采取有效的应急措施，可能延误救援时机，造成更为严重的后果。

根据《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定，我们要求您立即对上述问题进行处理，并采取以下措施：

对施工生活区的临时用电进行全面检查和整改，应满足“三级配电、二级漏保、一机一闸、一漏一箱”。

在应急帐篷内配置灭火器、急救箱等必要的应急设备，确保在突发情况下能够及时采取有效的应急措施。

加强施工现场的安全管理，提高施工人员的安全意识，确保各项安全规定得到有效执行。

请在收到本通知单后立即采取行动，限3日内完成整改。我们将对整改情况进行检查，以确保施工现场的安全。（后附图）

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）

2023年11月13日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

