

监理工程师通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-TZD-002

致：上海电力建设有限公司永靖县“十四五”光伏发电项目经理部

事由：A14 施工区域基础桩浇筑往混凝土里面随意加水等事宜。

内容：

经我方上午巡视发现，在 A14 施工区域的基础桩浇筑工程中，施工人员存在随意加水的问题。根据施工合同及技术规范要求，混凝土的配比应严格按照设计要求进行操作，不得随意更改材料比例。

加水问题的存在严重影响了基础桩浇筑工程的质量，可能导致桩基强度不达标、结构不稳定等严重后果。为了确保工程质量和安全，请贵单位立即采取以下措施：

- 1、重新按照设计要求进行混凝土配比，并严格控制材料的添加量。
- 2、加强对施工人员的培训和管理，确保他们清楚理解混凝土配比的重要性，并严格按照要求进行操作。
- 3、加强现场监督和质量检查，确保类似问题不再发生。

请贵单位在收到本通知后立即行动，我方将继续对施工现场进行监督和检查，确保工程质量和进度符合要求，限 3 日内回复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）

2023 年 11 月 13 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

