

监理通知单

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-002（通）

致：山东中星安装工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于 3#、2#屋面夹具、导轨检查验收事项

内容：2023 年 12 月 12 日建设单位、监理单位、施工总包单位各人员在现场进行 3#、2#屋面夹具和导轨验收检查时发现以下问题：

1. 2#屋面个别夹具有螺栓未紧固现象。
2. 2#、3#屋面个别导轨安装连接处缝隙较大。
3. 2#屋面安全警示牌未张贴。

以上事项，我监理部要求你单位安排人员进行排查整改，并于 2 日内回复，请你单位重视，望悉知！

附：影像资料

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期

2023年12月12日

捷太格特密封科技（无锡）有限公司
监理项目部

填表说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



