

监理工程师通知单

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

编号：AC-XK-JL-05

致：山东博达电力工程有限公司，轩凯生物科技(滁州)有限公司 2，248MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

抄送：滁州道永新能源有限公司（建设单位）

事由：有关发酵车间屋面组件安装事宜。

内容：

经检查，发酵车间屋面组件安装存在问题：

1. 组件背面连线未安装线卡，不符合本项目安装技术要求。
2. 接地穿刺片安装不全。

以上问题要求 EPC 单位尽快安排作业人员进行整改，否则，无法通过验收。

限 2 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 

日期：2023年12月22日