

监理通知回复单

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-SHDL-HFD-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 SHCT-ZHJL-TZD-001 的监理通知单后, 已按要求完成了 规范用电整改 工作, 请予以复查。

附件: 1、整改的情况

2、需要说明的情况

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日期:

董晓农

2023.12.07

项目监理机构复查意见:

经检查已整改完成

项目监理机构 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日期:



本表(含附件)一式__份, 由承包单位填写, 建设单位 (业主项目部) 存__份, 项目监理机构存__份, 设计单位存__份, 施工项目部存__份。

关于监理发现在 A 区南侧端部坡破路施工中存在的用电不规范问题，我方已按相关要求整改完成：

1. 开关箱已正确摆放
2. 开关箱已按要求接地

附 图：

