

监 理 通 知 单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-009

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 关于组件到货检测的相关事宜:

经检查, 发现你方青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目的组件已经到货。根据业主及相关规范的要求, 在组件正式投入使用之前, 需要进行一系列的检测工作, 以确保其质量和性能符合设计要求。

为了保证项目的质量和进度, 请你方按照以下要求进行组件检测:

1. 检测内容: 请按照相关标准和规范, 对组件进行外观检查、尺寸测量、性能及隐裂测试等检测项目。
2. 检测时间: 请在接到本通知后的 7 个工作日内完成检测工作, 并向我方提交检测报告。
3. 检测人员: 请安排具备相应资质和经验的检测人员进行检测工作, 并确保检测过程的公正性和准确性。

同时, 请你方在检测过程中, 严格遵守相关安全操作规程, 确保检测工作的安全进行。

总/专业监理工程师:

日期: 2024 年 01 月 18 日

