

监 理 通 知 单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-015

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 于通知所有进场的电缆需要送第三方检测:

根据项目质量管理要求, 所有进场的电缆必须进行第三方检测, 以确保其质量符合相关标准和规范。

请你单位在电缆进场后, 立即安排将其送往具备资质的第三方检测机构进行检测。检测项目应包括但不限于电缆的外观、尺寸、绝缘性能、导电性能等。

在电缆检测合格之前, 请勿使用该批电缆进行施工。如检测结果不合格, 应及时通知供应商更换, 并重新进行检测。检测合格后尽快将检测报告报给监理单位。

送检前要通知监理单位见证取样。

请你单位务必高度重视此项工作, 确保电缆质量可靠。如有违反, 将按业主约定的进行处理。

特此通知!

总/专业监理工程师: 蔡加林

日 期: 2024 年 03 月 03 日

