

监理工程师通知单

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHY-TZ-01

致：驻马店广大鸿远车业储能项目河南星火电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于储能柜基础冬季防寒保温措施事宜

内容：

根据近几天天气预报从明天开始气温下降到-5度以下，依据混凝土冬季施工规范要求，储能柜设备基础必须采取防寒保温措施，以免影响混凝土质量，现要求你单位抓紧安排落实。

上述问题要求你单位1日内回复。

施工项目部负责人：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。