

监 理 通 知 单

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A07-003

致：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

主题：

关于现场安全文明施工的相关问题

内容：

我监理部在检查施工现场发现存在下列问题：

- 1、A1 吊装电缆支架施工现场无安全员监督；
- 2、1#箱变至 2#箱变 3X400 高压电缆敷设发现电缆破皮；

针对上述安全隐患问题，望施工方负责人要尽快抓紧落实整改，做好施工现场安全技术交底及安全管理工作，限 24 小时整改完成，整改自检自查合格后报监理部复查。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：徐文平
日期：2019年03月02日
宜宾英发49.8MW
分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

