监 理 通 知 单

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目　　编号：YBYF-ZHJL-A07-006

致：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司施工项目部

主题：

关于施工现场电缆直埋隐蔽的相关问题

内容：

我监理部在检查施工现场发现 A1 电池车间（2#-4#）箱变基础直埋电缆沟土方回填未报验就直接隐蔽：未报验隐蔽工程违反了《建设工程质量管理条列》第二十条第一款第（4）项规定。

针对上述质量问题，要求施工单位破除隐蔽面重新验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2024 年 3 月 7 日 10:00

注　本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。