

监理通知单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-006

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于车棚施工相关事宜：

经现场检查：多功能室车棚基础钢筋锚固长度不足设计图纸要求的 15d，现要求你单位立即进行整改，严格按照设计图纸施工。

要求你单位尽快整改，待验收合格后方可进入下道工序施工！

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）
总监/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。

