

监理通知单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于车棚施工相关事宜：

1、经现场检查，东门停车场直流充电桩施工：不带铠装电缆敷设时未穿保护管敷设，为防止电缆受到外力破坏，应穿电缆保护管，以保证电缆的防护性能；

针对上述问题请你单位 3 日内整改完成；

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）

总监/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。



扫描全能王 创建