

监理工程师通知单

工程名称：京能科技睿博家居5MW分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-TZ-001

致：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司施工项目部

抄送：京能源深（苏州）能源科技有限公司

事由：关于现场运维通道及安全问题事宜

内容：2024年03月12日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场巡视发现E1昨日吊装接地扁铁时，将接地扁铁放置运维通道上导致局部运维通道损坏，且未及时将吊至屋面材料及时分散，材料过于集中容易对屋面造成损伤。要求你单位尽快将材料分散，并将运维通道损坏处进行修复。

2、现场E2直爬梯未设置防坠器，存在安全隐患，要求设置防坠器并要求施工人员攀爬时穿戴五点式安全带。

3、A1现场施工人员在安全爬梯外拖拽材料未穿戴安全带，存在较大安全隐患。要求对施工人员进行安全教育和安全交底。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：



扫描全能王 创建

附图4张:

