

监理工程师通知单

工程名称：京能科技睿博家居5MW分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-TZ-002

致：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司施工项目部

抄送：京能源深（苏州）能源科技有限公司


事由：关于现场下墙交流桥架问题事宜

内容：2024年04月04日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场巡视发现E1E2安装下墙交流桥架时，桥架支架焊渣未清理且未做防腐工作。
- 2、现场E1E2下墙交流桥架安装时未安装接地线，要求总包单位立即整改。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构(章)

总监理工程师

日期：

