

监理通知单

工程名称:上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目 编号:1311-FXYH-TZD-005

致:上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

事由:关于打桩引孔质量相关事宜

内容:

经我监理部现场检查发现,在G区、H区打桩施工中,引孔深度方面存在严重质量问题。引孔深度未严格按照设计图纸要求执行,实际引孔深度远超过设计要求深度。

针对引孔超深问题,要求你单位立即整改。务必严格按照设计图纸和施工规范要求控制引孔深度。安排专人负责引孔深度的测量与记录,加强对施工人员的技术交底和培训,杜绝类似问题再次发生。并对引孔超深的桩基承载力增加检测数量。否则,造成的一切损失由你单位承担。



监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 朱启全

日期: 2025年3月8日

注 本表一式叁份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存壹份。

监理通知单编号 1311-FXYH-TZD-005 影像

