

监理通知单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-TZD-009

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

事由：关于临时用电没有使用二级配电箱的相关事宜

内容：

经监理在施工现场检查发现，发现你单位在临时用电管理方面存在重大安全隐患，支架安装临时用电没有使用二级配电箱，没有做到“三级配电，两级保护”。要求你单位立即对以上安全隐患进行整改，整改完成后通知我监理部进行复查，限当日内回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

张南峰

日

期：2015年04月06日

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。



扫描全能王 创建

