

表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-001

致： 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园 7 号塘桩基施工安全事宜

内容：

2024 年 05 月 30 日经业主项目部、监理部人员对现场管桩施工进行巡视检查，发现打桩船设备上用于吊桩的吊钩没有防脱钩装置，有安全隐患，要求吊钩及时增加防脱钩装置。

限期 2 日内整改回复。

后附相关问题照片

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：



2024.05.30

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

问题照片



起吊设备吊钩没有防脱钩装置