

## 表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-006

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域做好防暑降温及相关安全施工事宜

内容：

1、2024 年 8 月 4 日经监理部人员大观园 1 号塘进行巡视检查发现，现场有 1 名工人有轻微中暑症状，施工过程中未采取相应降暑措施，未配备防暑药品等。存在重大安全隐患。要求夏季炎热阶段，总包方立即对各班组进行安全交底到位，做好现场施工防暑降温措施，例如配备好充足的饮用水、盐汽水给工人饮用；配备好防暑降温药品，例如仁丹、藿香正气水等，并拍照发到管理群里。

2、现场做好其它安全防护措施：1）水上作业的施工船做好临边防护、配好救生圈；2）临时电缆线做好保护措施，破皮的地方要求及时修补或更换，配电箱要符合规范要求并有漏电保护装置。3）焊接动火作业时气瓶要固定好，旁边要有灭火器等消防器材。

要求总包单位对现场安全进行重视，安全管理人员对现场防暑降温药品进行检查，对于发现的问题及时整改，消除安全隐患并报监理部复查。

限期 1 日内整改回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。