

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-003

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施常规支架安装事宜：

内容：因现场立柱不可调节，支架整体美观度偏差且螺栓外露部分不满足规范要求。



请尽快出具整改方案并3日内进行回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（字）：

日期：



杨金明

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。