

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-010

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场接地扁铁事宜：

内容：

我方巡视现场发现接地扁铁镀锌层偏低与图纸设计不符，现通知总包方严格按照图纸要求采购材料，做好材料自检及报审，禁止不符合图纸设计材料用于本工程。

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：张红敏

日期：2020.11.2

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。