

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号: JL-A07-001

致: 珠海德尚能源有限公司 (施工单位)

事由: 关于打桩质量事宜

由你单位承建的泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目, 我项目部现场检查发现以下问题:

- 1、部分管桩施工不垂直, 桩距不符合设计要求, 需要进行整改;
- 2、其它未尽事宜请自查自纠。

抄送: 泰州尚豪光电有限公司

对以上问题施工单位, 加强现打桩管理, 整改部分请于 2 日内整改完成回复本项目监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王 兴 贤

日 期: 2024 年 07 月 14 日