

监 理 通 知 单

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号：PPSP-ZHJL-A07-004

致：无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于光伏组件安装的相关问题

内容：

我监理部在 3#楼巡视中发现组件间连接线未绑扎，MC4 接头散落在彩钢瓦屋面上，该问题存在安全隐患，望你单位高度重视此类情况，抓紧时间落实整改，整改后报监理项目部复查。

监理项目部 (盖章)
总/专业监理工程师：徐文平
日期：2024年3月11日

A red circular stamp is located in the bottom right corner of the form. The outer ring of the stamp contains the text '安徽电力工程监理有限公司' (Anhui Electric Power Engineering Supervision Co., Ltd.) at the top and '凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目' (Fengyang County Xiaogan Industrial Park Papan Food Phase 2 Distributed Photovoltaic Power Generation Project) at the bottom. The center of the stamp features a signature, which appears to be '徐文平' (Xu Wenping), and the words '监理项目部' (Supervision Project Department) at the bottom.

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

