

监 理 通 知 单

工程名称： 源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ASTEQ-ZHJL-TZD-001

致：苏州淞吴电力科技有限公司项目部

主题： 关于高温防暑的有关事宜

内容：

目前，天气越来越热，屋面气温达到 50 度以上，你部必须要配备好清凉油、风油精、仁丹以及藿香正气水等防暑用品，保证现场饮用水充足，错开高温时间，下午根据实际情况，有必要停止施工，确保施工人员身体健康。

望你部接到通知单后抓紧认真落实。

监理项目部（章外）
总/专业监理工程师：

日期：2024 年 7 月 29 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监 理 通 知 单

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.66MWp 分布式光伏发电项目

编号：ATSEQ-ZHJL-TZ-002

致：苏州阿特斯新能源发展股份有限公司施工项目部

主题：

关于进场围栏原材料的质量事宜

内容：

本监理部在进场材料平行检验中发现角铁、扁铁镀锌层厚度不符合规范及设计要求，镀锌层厚度都在 13um 左右。

望你部接到通知单后进行不合格材料的清场工作，于 2024 年 8 月 4 日前回复，并迅速组织合格的相关材料进场，对照施工进度计划，加强内部质量管理，确保工程质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2024 年 08 月 02 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。