

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-010

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于 53 区桩帽断裂的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2024 年 11 月 30 日检查施工现场发现 53 区桩基施工现场发现个别桩帽断裂，要求施工单位需立即组织人员进行更换完好的管桩，拔除断裂管桩，确保施工质量。

附件：现场问题照片 2 张

针对上述质量问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024 年 11 月 30 日



问题照片

