

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-019

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于分区 79 施工现场管桩垂直度的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025.02.27 日查看分区 79 桩基施工，发现该区域管桩垂直度偏差过大，存在严重质量问题，要求你单位立即整改。

附件：现场问题照片 2 张

针对上述质量问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



高邮市 380MW 渔光互补光伏发电项目
2025 年 2 月 27 日

问题照片

