

# 监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-024

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于施工现场管桩吊卸安全的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025.03.14 日查看分区 41 管桩转运，发现以下安全问题：

- 1、安全员未在管桩吊运施工现场监督；
- 2、现场未拉安全警示带；
- 3、吊车支腿出现歪斜现象；

附件：现场问题照片 2 张

针对上述安全问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐文平

日期：2025 年 03 月 14 日



问题照片

