

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-028

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于进场管桩质量的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025. 04. 05 日查看施工现场发下以下问题：

1、79 分区多根 7.5 米管桩《泰州市兴园预制构件有限公司》壁厚不符合要求，要求你单位退场处理；

2、49 分区道路旁堆放的《江苏华云桩业有限公司》8 米管桩桩头有修补现象，要求退场处理；

附件：现场问题照片 3 张

针对上述质量问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



2025 年 04 月 05 日

问题照片

