

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-030

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于 5 区桩基施工质量的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025.04.15 日查看分区 5 桩基施工完成情况，发现该区域管桩垂直度偏差过大仍然未整改（前期施工就口头告知该质量问题，要求你单位整改），存在严重质量问题，要求你单位立即整改。

附件：现场问题照片 2 张

针对上述质量问题，要求施工单位 48 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期：2025 年 4 月 15 日



注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

问题照片

