

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-031

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于分区 49-1 桩头打爆的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025.04.25 日查看桩基施工情况，发现该区域事故油池 PHC300AB70（江苏华云桩业有限公司）一根桩头打爆现象，要求你单位立即整改。

附件：现场问题照片 1 张

针对上述质量问题，要求你单位加强施工现场质量管理，杜绝此类情况再次发生，并对上述管桩质量问题 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2025 年 8 月 24 日



注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

问题照片

