

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-042

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于分区 59 接地沟擅自土方回填隐蔽的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025 年 06 月 24 日检查光伏区施工现场，发现分区 59 防雷接地沟未报验擅自隐蔽；责令你单位恢复原状后进行报验。

附件：现场问题照片 1 张

针对上述问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期：2025 年 06 月 24 日



问题照片

