

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-043

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于光伏区防雷接地的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025 年 06 月 26 日检查光伏区防雷接地施工现场，发现以下问题：

- 1、分区 19 接地沟开挖深度不符合设计要求；
- 2、分区 5 放热焊锌包钢焊接接头不符合 DLT 5852-2022 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》5.0.13 项要求。

附件：现场问题照片 2 张

针对上述问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2025 年 6 月 26 日



问题照片

