

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-049

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于水上施工安全事宜：

内容：你单位承建的高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目，监理安全检查发现：

1、78 区水上安装支架人员没有穿戴救生衣，不符合规范要求。

附件：现场问题照片 1 张

对以上问题要求总包单位 24 小时内整改回复，21 日进行复查，如未整改将按照《项目考核管理办法》考核你单位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高立彬

日

期：



高邮市甘垛镇380MW

渔光互补光伏发电项目

监理项目部

2025年07月20日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



正合测绘

扬州市甘泉镇380MW渔光互补
光伏发电项目

施工区域：光伏区

现场巡视：78区支架安装

拍摄时间：2025.07.20 星期日

天气：多云 35°C 东南风4级 湿度 53%

地点：扬州市·朱家庄

建设单位：扬州市鑫飞新能源有限公司

监理单位：常州正合电力工程监理有限公司

施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程
股份有限公司无锡分公司

今日水印
相机 真实可验

水印 ANH6GULLTGMH31