

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-052

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于光伏区箱变平台质量的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025. 07. 25 日查看分区 61 箱变平台，发现如下问题：

- 1、箱变平台连系梁没有加密箍筋；
- 2、箱变平台双层双向钢筋没有满绑；
- 3、箱变接地引下线不垂直、未刷黄绿漆；

附件：现场问题照片 3 张

针对上述质量问题，要求施工单位 12 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高之彬

日

期：

2025 年 07 月 26 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

问题照片

