

## 表 B. 0. 20 监理通知回复单


工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-006-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 JL-A07-006 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：1. 整改情况



项目监理机构复查意见：

经复查已整改完成




注：本表一式三份，由施工项目部填报，建设单位、项目监理机构、施工项目部各存一份。

附件一：53 区桩顶标高水平已整改



附件二：桩帽生锈厂家已整改刷油



附件三：管桩破损及露筋情况厂家已整改



附件四：管桩破损及露筋情况厂家已整改

