

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-007-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 JL-A07-007 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：1. 整改情况

施工项目部（盖章）
项目经理（签字）：
2024 年 11 月 15 日
高邮市甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
资料专用章
(签约无效)


项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求

项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师（签字）：
2024 年 11 月 16 日

注：本表一式三份，由施工项目部填报，建设单位、项目监理机构、施工项目部各存一份。

附件一：88区4根箱变桩已弃用待厂家退回



附件二：88区调换箱变桩到场



附件三：壁厚不达标的管桩厂家已整改换桩

