

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-029-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 JL-A07-029 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：1. 整改情况

常州正衡电力工程监理有限公司
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
2025 年 04 月 12 日

项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求

常州正衡电力工程监理有限公司
项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师（签字）
2025 年 04 月 13 日

注：本表一式三份，由施工项目部填报，建设单位、项目监理机构、施工项目部各存一份。

附件一：已对回填土进场进行把控，对含有石块回填土退场；
 已对作业人员进行交底按方案进行施工回填；
 已对回填土进行取样检测；
 已对升压站机械人员进行报审。

