

监理通知单（安全）

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目

编号：ZHJBM04-ZXYDDK01-TZD-20241126

致：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司

事由：关于现场安全施工事宜

内容：2024年10月26日，经巡视检查发现现场存在以下安全问题：

- 1、施工现场无安全员到岗履职；
- 2、施工现场管理人员未到岗；
- 3、空拉梁处高空作业时，现场4名施工人员未佩戴安全带；
- 4、现场有6名施工人员未佩戴安全帽；
- 5、现场使用的操作平台，操作平台无防护措施；

对于以上存在安全问题，现要求施工单位立即进行整改；且施工单位必须落实好安全管理工作，相应的专职安全员必须到岗履职，对现场施工人员进行安全交底，高空作业时必须佩戴安全带。

附：问题图片

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：[Signature]

日期：2024.11.26

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



宁波胡岗科技园DE (一期) 分布式光伏项目
2024-11-26 15:52:46
经纬 121.259012
纬度 30.363809
地址 浙江省宁波市慈溪市玉泉东路