

监理工程师通知单

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一期、E 地块一期） 编号：ZHJBM04-ZXYDDK01-TZD-20240913

致：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司

事由：关于现场到货混凝土条形支墩存在质量缺陷

内容：

2024 年 9 月 12 日我方监理部人员现场对进场的 176 块混凝土条形支墩进行查验，发现多处支墩存在破损缺角、蜂窝麻面等质量问题，且材料进场时的报验也未上报监理部门审批，对于以上存在质量问题的进场材料不得使用于本项目，应进行退厂处理，材料及工序报验应当及时报审。

综上所述，现要求你单位尽快对条形支墩进行退场更换，做好在材料进场时的自检工作。

限 2024 年 9 月 14 日 18: 00 内完成回复，望重视!

附图：

项目监理机构（章）：
专业监理工程师：_____
日期：____年____月____日



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

附问题照片：

	
条形支墩破损	条形支墩破损