

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-09

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到号为 SX-HM-JL-09 的监理工程师通知后，已按要求完成了
有关围墙抹灰事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

接到贵方通知后，现已与施工班组沟通，现场严格按照图纸、设计要求，执行围墙抹灰施工工艺、流程，确保施工工艺、流程与图纸、设计要求一致。

承包单位(章)：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

同意。

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-10

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 SX-HM-JL-10 的监理工程师通知单后，已按要求完成了
有关围墙外排水事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

接到贵方通知单后，综合考虑施工现场地理位置、气候、季节性雨水等因素，采取调整南侧围墙站内排水坡度及封堵靠近配电室电缆沟两处排水孔措施，避免站内排水进入华茂配电室电缆沟的问题。

承包单位(章)：

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

同意

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日期：



本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份