

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号： SX-HM-JL-10

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有围墙外排水事宜。

内容：

现场已多次和施工班组沟通，围墙外排水华茂配电室外电缆沟方向，要考虑雨水较大时，储能电站内的雨水进入电缆沟的问题，现场检测发现，围墙外地面回复未作任何防止雨水进入华茂电缆沟的措施。要求总包单位尽快妥善处理，防止雨水较大时进入华茂电缆沟继而进入配电室地下室，否则一旦雨水进入华茂配电室地下室产生的所有后果应由总包单位承担。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期：2025年3月17

