

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-15

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关储能地面硬化施工质量事宜。

内容：

今天上午现场巡查发现储能电站地面硬化后，1 号电池仓消防管道这头与围墙之间的地面积水较多，超出电站地面排水要求。

要求总包单位在保证地面混凝土浇筑质量的情况下，尽快采取相应的措施完成整改。否则，在地面硬化验收进行排水试验时，验收无法验收通过。

限 3 日内回复

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日期：2025 年 6 月 26 日

